



**Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Gorkého 6  
602 00 Brno**

**ENBRA, spol. s r.o.  
Durd'áková 5  
613 00 Brno**

Značka : Z49/ 2010

Vyřizuje : RNDr. Ivo Říha  
tel.: 543 423 221

Brno 23.9.2010

## **VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ VÝROBKŮ PŘÍCHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S VODOU**

V souladu s § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, jste požádali o ověření zdravotní nezávadnosti výrobku „BYTOVÝ SUCHOBĚŽNÝ VODOMĚR typ –EV“, od výrobce **LORENZ GmbH & Co, Schelklingen-Ingstetten, SRN**

### **K ověření byla předloženo :**

- Přihláška vzorku k ověření s názvem materiálu a výrobcem
- Objednávka posouzení výrobku určeného pro přímý krátkodobý styk s pitnou vodou dle Vyhl. č. 409/2005 Sb.
- Katalogový list výrobku
- Schematický náčrt jednotlivých dílů včetně materiálového rozpisu
- Vzorky k výluhovým testům

Na základě přezkoumání předložené dokumentace o výrobku a zhodnocení výsledků provedených výluhových testů lze konstatovat, že :


**výrobek „BYTOVÝ SUCHOBĚŽNÝ VODOMĚR – EV“, od výrobce LORENZ GmbH & Co, Schelklingen-Ingstetten, SRP**

**splňuje**

**požadavky na výrobky pro přímý krátkodobý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.**

Na základě tohoto zhodnocení lze výrobek použít všude tam, kde je předpokládán přímý styk s pitnou vodou.

*Příloha: Protokol o autorizovaném vyšetření č. 14399 - 14410/2010*

  
RNDr. B. Pokorný, CSc.  
ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Brně

Zdravotní ústav se sídlem v Brně  
Gorkého 6, 602 00 Brno

1